

The logo for Rain Bird, featuring the words "RAIN" and "BIRD" in a bold, italicized, green sans-serif font. A stylized green bird is positioned between the two words, facing right. A registered trademark symbol (®) is located at the end of the word "BIRD".

RAIN  ***BIRD***®

The logo for iQ4, consisting of the lowercase letters "iQ" in a dark grey sans-serif font, followed by a blue square containing the white number "4".

iQ4

Sincronización automática,
inversa y autorecuperación

The Intelligent Use of Water.™

LEADERSHIP • EDUCATION • PARTNERSHIPS • PRODUCTS

Resumen general de sincronización automática, inversa y autorecuperación

- **IQ4 tiene comunicación en ambos sentidos con los programadores conectados**
 - Sincronización automática / sincronización
 - Envía programas y configuraciones del IQ4 a los programadores
 - Sincronización inversa
 - Envía programas y configuraciones desde los programadores hasta el IQ4
 - Autorecuperación de registros / registros
 - Recupera registros de datos y alarmas de los programadores

Sincronización automática/inversa

■ Sincronización automática

- Envía la configuración y los programas a los programadores a diario
- Sincronización tras 1 hora de inactividad. La inactividad se define como la ausencia de edición de un programador de IQ4 durante 1 hora
- No se sincronizará si se está regando

■ Sincronización inversa

- Obtiene la configuración y los programas de manera manual y los envía a IQ4

Autorecuperación de registros

- **Autorecuperación de registros**
 - Recuperación diaria de registros del programador
 - Los registros se obtienen 6 horas después de la hora de inicio de un programa
 - Si se producen varias horas de inicio durante la misma hora, se producirá una única autorecuperación en ese programador
 - Si se está regando cuando IQ4 se conecta para recuperar los registros:
 - Recupere el registro actual
 - Programe otra recuperación en 60 minutos
 - Continúe con el paso 1 hasta obtener los registros cuando no se está produciendo el riego

Autorecuperación de registros

- **Autorecuperación de registros**

- Si un día concreto no tiene ningún programa (impar, par u omitir), se obtendrán los registros como si el programa se ejecutase ese día

Autorecuperación de registros


Autorecuperación de registros - hora de obtención

Primera hora de inicio	Primera recuperación (6 horas después)		Primera hora de inicio	Primera recuperación (6 horas después)
8:00 PM - 9:00 PM	3:00 AM		20:00 - 21:00	3:00
9:00 PM - 10:00 PM	4:00 AM		21:00 - 22:00	4:00
10:00 PM - 11:00 PM	5:00 AM		22:00 - 23:00	5:00
11:00 PM - 12:00 AM	6:00 AM		23:00 - 0:00	6:00
12:00 AM - 1:00 AM	7:00 AM		0:00 - 1:00	7:00
1:00 AM - 2:00 AM	8:00 AM		1:00 - 2:00	8:00
2:00 AM - 3:00 AM	9:00 AM		2:00 - 3:00	9:00
3:00 AM - 4:00 AM	10:00 AM		3:00 - 4:00	10:00
4:00 AM - 5:00 AM	11:00 AM		4:00 - 5:00	11:00
5:00 AM - 6:00 AM	12:00 PM		5:00 - 6:00	12:00
6:00 AM - 7:00 AM	1:00 PM		6:00 - 7:00	13:00
7:00 AM - 8:00 AM	2:00 PM		7:00 - 8:00	14:00
8:00 AM - 9:00 AM	3:00 PM		8:00 - 9:00	15:00
9:00 AM - 10:00 AM	4:00 PM		9:00 - 10:00	16:00
10:00 AM - 11:00 AM	5:00 PM		10:00 - 11:00	17:00
11:00 AM - 12:00 PM	6:00 PM		11:00 - 12:00	18:00
12:00 PM - 1:00 PM	7:00 PM		12:00 - 13:00	19:00
1:00 PM - 2:00 PM	8:00 PM		13:00 - 14:00	20:00
2:00 PM - 3:00 PM	9:00 PM		14:00 - 15:00	21:00
3:00 PM - 4:00 PM	10:00 PM		15:00 - 16:00	22:00
4:00 PM - 5:00 PM	11:00 PM		16:00 - 17:00	23:00
5:00 PM - 6:00 PM	12:00 AM		17:00 - 18:00	0:00
6:00 PM - 7:00 PM	1:00 AM		18:00 - 19:00	1:00
7:00 PM - 8:00 PM	2:00 AM		19:00 - 20:00	2:00

Pasos para la configuración de usuarios

■ Pasos recomendados para configurar la sincronización automática y la autorecuperación de registros


- Navegue hasta la página del programador
- Haga clic en el botón Edit (editar)
- Use los botones deslizantes para activar Auto Sync (sincronización automática) y Auto Retrieve (autorecuperación)



Apag → Enc

Consejos y trucos

- Cuando configure un nuevo programador, IQ4 realizará una sincronización inversa nada más guardar los parámetros iniciales del programador
- La sincronización, sincronización inversa y obtención de registros puede hacer manualmente haciendo clic en los botones Sync (sincronizar), Reverse (inversa), o Logs (registros)



PREGUNTAS FRECUENTES

FAQs

- **Si no hago ningún cambio en IQ4 durante el día, ¿cuándo se realiza la sincronización automática?**
 - **Si no hace ningún cambio, IQ4 no se sincronizará automáticamente, A MENOS que utilice la ET Sencilla**
 - **En ese caso, IQ4 comprobará y calculará la ET actual, aproximadamente 1 hora antes del inicio del programa con ET Sencilla, y después sincronizará automáticamente**

FAQs

- **¿La sincronización automática de IQ4 se produce cada hora?**
 - **IQ4 NO se sincroniza automáticamente cada hora. IQ4 solamente se sincroniza automáticamente si detecta cambios. El periodo de 1 hora solo es el tiempo mínimo de espera para una sincronización automática tras el último cambio.**
 - **Si se producen cambios, IQ4 no se sincroniza automáticamente.**

FAQs

- **Si se está regando y IQ4 no puede sincronizarse antes de las horas de inicio programadas, ¿el usuario recibe una notificación de sincronización fallida?**
 - **Sí, se produce la siguiente alarma en el registro de eventos IQ4:**
 - La sincronización se omitió por riego activo.